

# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.ПБ37.В.00467/21



## ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД ШИНГЛАС" (ООО "ЗАВОД ШИНГЛАС").  
Место нахождения: Рязанская область, город Рязань. Адрес юридического лица и адрес места осуществления деятельности: 390000, Российская Федерация, Рязанская область, город Рязань, район Восточный Промузел, дом 21, строение 58.  
ОГРН: 1056206010167. ИНН: 6230018042. Телефон (4912)91-12-21, факс (4912)91-12-21. Адрес электронной почты: claims@tn.ru

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД ШИНГЛАС" (ООО "ЗАВОД ШИНГЛАС").  
Место нахождения: Рязанская область, город Рязань. Адрес юридического лица и адрес места осуществления деятельности: 390000, Российская Федерация, Рязанская область, город Рязань, район Восточный Промузел, дом 21, строение 58.  
ОГРН: 1056206010167. ИНН: 6230018042. Телефон (4912)91-12-21, факс (4912)91-12-21. Адрес электронной почты: claims@tn.ru

## ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью "НПО ПОЖЦЕНТР".  
ОГРН 1077759457489. ИНН 7719646780. Место нахождения: г. Москва. Адрес юридического лица и адрес места осуществления деятельности: 111524, Российская Федерация, город Москва, ул. Перовская, дом 1, 10, этаж 1, помещение VI, комната 5. Телефон 74953089208, адрес электронной почты firecert@gmail.com. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37.

## ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

ТЕХНОНИКОЛЬ Ендовный ковёр (материал рулонный кровельный и гидроизоляционный битумосодержащий), выпускаемый по ГОСТ 32805-2014 (EN 13707:2004) «Материалы гибкие рулонные кровельные битумосодержащие. Общие технические условия», ГОСТ 30547-97 «Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные. Общие технические условия», СТО 72746455-3.5.9-2016.

код ОКПД2:

23.99.12.110

код ТН ВЭД ЕАЭС:

6807 10 100 0

Серийный выпуск

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ).  
Класс пожарной опасности строительных материалов КМ5.

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 8002/РС от 22.04.2021 г. Независимой испытательной лабораторией пожаровзрывобезопасности ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», уникальный номер записи об аккредитации ТРПБ.RU.ИН28; Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 4614-АОП от 30.03.2021 г. ОС ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», уникальный номер записи об аккредитации ТРПБ.RU.ПБ37 от 14.10.2015 г. Схема сертификации 4с.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" (п. 5.3) - группа сильногорючие (Г4); ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость" (п. 5.1) - группа умеренновоспламеняемые (В2); ГОСТ Р 51032-97 "Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени" (п. 5.1) - группа по распространению пламени по поверхности слабораспространяющие (РП2).

Срок хранения - 1 год с даты изготовления. Условия хранения: в вертикальном положении в один ряд по высоте, в условиях, обеспечивающих защиту от воздействия влаги и солнца на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.

## СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 26.04.2021 по 25.04.2026

(со дня внесения сведений о сертификате соответствия в единый реестр сертификатов соответствия)

Руководитель

(заместитель руководителя)  
органа по сертификации

(подпись)

Литвинов Вячеслав Алексеевич

(фамилия, имя, отчество  
(последнее при наличии))

М.П.

Эксперт (эксперты)

(подпись)

Шитиков В.Ю.

(фамилия, имя, отчество  
(последнее при наличии))

